SANTA MARIA

CERTIFICADA
ISO 9001

Colatina, 10 de setembro de 2025

CE/0508/2025.

A
Tyago Ribeiro Hoffmann
Rua Eng. Guilherme José Monjardim Varejão, n°225, Ed. Enseada Plaza, Bairro Enseada do Suá
Vitória - ES

Ref.: PROTOCOLO ELFSM Nº 94137

Respeitável Senhor(a),

Em resposta à vossa solicitação através do ofício acima em referência, protocolo nº 94137, datado de 10/09/2025, referente à viabilidade de fornecimento de energia elétrica, temos a informar os seguintes aspectos:

• É viável o fornecimento de energia elétrica ao empreendimento Hospital de Colatina localizado na BR259 bairro Santa Helena em Colatina - ES, desde que sejam aprovados previamente os projetos elétricos;

• Para realização do atendimento poderá haver investimento por parte do interessado para adequação e expansão da rede de distribuição de energia existente no local;

• A tensão de fornecimento de energia elétrica no local é de 11,4kV para a rede primária e 220/127 Volts na rede de distribuição secundária.

• O prazo de validade da referida viabilidade de fornecimento de energia elétrica é de 1 (um) ano.

Atenciosamente,

Elielço Hungaro de Brito
CREA/ES – ES-056777/D

Engenheiro Eletricista

Recebi a 1ª via desta em: _____/_____/_____

Nome Legível: _____

EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A
CNPJ 27.485.069/0001-09 | I.E. 080.073.33-6
Av. Ângelo Giuberti, 385, Esplanada, Colatina/ES | CEP 29702-712
Tel.: (27) 2101-2323 | www.elfsm.com.br

2025-HDFBM7 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 06/11/2025 15:48 PÁGINA 1 / 2

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 06/11/2025 15:48:46 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por ANDRE PINTO DOS SANTOS (ANALISTA DO EXECUTIVO - GEAT - SESA - GOVES)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-HDFBM7

2025-HDFBM7 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 06/11/2025 15:48 PÁGINA 2 / 2